

SKYDDSFORM: IP30
KMNU 40-2/5

Ingående komponenter samt elcentralen i sin helhet är CE-godkänd.
Ingående komponenter finns på E-nr och kan kompletteras med hos Sveriges elgrossister.

I dörr sitter QR-kod, och scanning av denna kod, så erhåller man komplett centralschema med komponentlista, som underlättar vid komplettering


- GAROs kombicentraler innehåller:
- Dörr med wifi-lucka i plast vilket medför bättre wifi signal i lägenhet
 - Kopplade 220V uttag i mediadel
 - Möjlighet att rotera 220V uttag i mediadel (snedställa uttagsbrunn)
 - Hyllplan för router / switch
 - Ventilerade dörrar för att värme skall komma ut ur kapsling (medför längre livslängd på router / switch

Patchpanel innehåller följande hålbild:
21 st RJ 45 hål (14x20mm)
Hålbild för koppar
Hålbild för fiber

Personskyddsautomat, Kyl/frys
(Kombinerad säkring / jordfelsbrytare

Huvudbrytare
Plats för elmätare

Elmätare kan kompletteras med för att kopplas upp till ett IMD system (IMD = Individuell mätning och debitering)
Kompletterande mätare har M-bus kommunikation och är godkänd för debitering.
E-nr för Elmätare: 09 001 31




MCB 316, Spis
Jordfelsbrytare

Fasskena fortsätter ytterligare 6 moduler efter sista säkringen så man kan komplettera med ytterligare 6st 1-poliga säkringar
E-nr 10A dvärgbrytare: 21 421 11

Ytermått:
Höjd: 872mm
Bredd: 418mm

Infällnadsmått:
Höjd: 843mm
Bredd: 395mm
Djup: 82mm
För att erhålla 82mm djup erfordras dubbelgips på vägg. Är det inte möjligt med dubbelgips så finns ram till kapsling som komplement, vilket medför att centralen blir delinfälld

Mer info på webbsida:
<http://www.garo.se/installation/kombicentraler/platcentraler-infallda1/platc-inf-2r-40m-kombi-upp-u-bl>

	GARO MONTAGE AB Tel: 0370-33 28 90 Fax: 0370-33 28 95 Södergatan 335 25 GNOSJÖ SWEDEN		PROJEKT PARTAB Kombicentral exkl. ram TONR: 60.00 LÖPNR:		ARBETSNUMMER Q2079344	DATUM
			KONSTRUERAD AV EL	RITAD AV EL	BLAD 1	
			SENASTE ÄNDRING 2021-03-10	UTGÅVA A	NÄSTA BLAD 2	