

Part, Pre-fabricerad badrumsmodul

Innehavare/Utfärdat för

Part Construction AB

Industrigatan 17, 952 31 Kalix

Organisationsnummer: SE 556 212 031 001

Tel: 0923-795 80

E-post: info@partab.nu, Hemsida: www.partab.nu

Produktbeskrivning

Part, Pre-fabricerad badrumsmodul

Avsedd användning

Part pre-fabricerade badrumsmoduler används som badrum i bostäder, hotell och andra byggnader med motsvarande krav.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1, 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

Beständighet	EKS avdelning A,16 §
Material	EKS avdelning A,17 §
Dimensionering genom beräkning och provning*	EKS avdelning A,22 §
Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder	EKS avdelning 23 §
Fukt, Allmänt	BBR 6:51
Vattentäta skikt	BBR 6:5331
Underlag för vattentäta skikt	BBR 6:5333
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	BBR 6:5334
Avledning av vatten till golvvavlopp	BBR 6:5335
Rengörbarhet	BBR 6:5336

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Tillhörande handlingar

Part Tips och råd vid leverans, daterad 2022-02-10

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2024-04-12 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-13-0170. Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll/Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Part Construction AB, Industrigatan 17, 952 31 Kalix

Part Construction AB, Industrivägen 5, 956 32 Överkalix

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/förpackning och text i dokumentation och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och kontrollorgan

Part Construction AB, Kalix alt. Överkalix
Part, Pre-fabricerad badrumsmodul,
nr/datum
SC0054-13
+
1002
RISE Research Institutes of Sweden

Bedömningsunderlag

Rapport 3B052221 och SBF2017F0106 från SINTEF Byggeforsk.

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2016 rev D.

Rapport 3F010601 och 6F005831 S från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport daterad 2013-04-24 från Swerea KIMBA.

Rapport daterad 2013-07-21 från Luleå Tekniska Högskola.

ETA-12/0027, daterat 2018-03-09

Certificate of conformity of the factory production control 0761-CPR-0227

Rapport 3P06180-18 från RISE, daterad 2018-04-25

Rapport 9P05246 från RISE, daterad 2019-04-01

Rapport 9P06385 från RISE, daterad 2019-12-16

Systembeskrivning tätskikt daterad 2020-03-16

Part – Prefabricerad badrumsmodul Bedömning av robusthet, ProDevelopment i Sverige AB, daterad 2023-12-29

Materialspecifikation Part badrum, daterad 2024-04-15

Part Tips och råd vid leverans, daterad 2022-02-10

Rapport 1219438 Rev1 från RISE, daterad 2024-05-13

Kommentarer

Vid utförande med klinker 10 x 10 cm kan golvlutningen bli högre än 1:50 i området mellan golvbrunn och vägg. Detta område definieras som varande icke gångyta. Detta medför att det allmänna rådet som är kopplat till BBR 6:5335 inte är tillämbart.


Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-10-18, med giltighetstid t.o.m. 2024-05-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-15

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander